

Nummer	K7293/06	Vervangt	K7293/05
Uitgegeven	2012-11-01	D.d.	2007-06-15


productcertificaat

## Koperen buizen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

### Mueller Europe Ltd.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K760 "Koperen buizen".



Bouke Meekma  
Kiwa

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa Nederland B.V.  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK ZH

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
E-mail [certif@kiwa.nl](mailto:certif@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Onderneming**  
Mueller Europe Ltd.  
Oxford Street Bilston  
WEST MIDLANDS, WV14-7DS  
Groot-Brittannië  
Tel. 0044 1902499700  
Fax 0044 1902405838  
[www.muellereurope.com](http://www.muellereurope.com)

Pagina	2	Nummer	K7293/06	Vervangt	K7293/05
		Uitgegeven	2012-11-01	D.d.	2007-06-15

## Koperen buizen

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

#### Algemeen

Koperen buizen, conform beoordelingsrichtlijn BRL-K760 "Koperen buizen", waarvan Kiwa-keuringseisen nr. 57 "Koperen pijpen", en EN1057 "Koperen buizen" onderdeel van uitmaken.

#### Nadere Specificatie

Zachte koperen buizen in de afmetingen 12x1,0mm; 15x1,0mm en 22x1,1mm (op haspels van 25m of 50m).  
Halfharde koperen buizen in de afmetingen 12x1,0 mm t/m 54x1,5mm.  
Harde koperen buizen in de afmetingen 64x2,0 mm t/m 108 x 2,5mm  
12x1,0 t/m 22x1,1 mm worden oxiderend gegloeid of gas gezuiverd.  
28x1,2 mm wordt oxiderend gegloeid of ontvet.  
35x1,5 t/m 108,0x2,5mm worden ontvet.

---

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in drinkwaterinstallaties voor het transport van warm en koud drinkwater.

---

### MERKEN

De producten worden gemerkt met het Kiwa-merk en het fabrikanten merkteken aangevuld met:  
- naam van de fabrikant Mueller Europe Ltd.

Plaats van het merk:

- licht ingerold op elke 50 cm op de buitenzijde van de buis.

Verplichte aanduidingen:

- afmetingen van de buis;  
- productieperiode.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar (licht gerold)
  - KIWA GASTEC QA Streamline GB
  - EN 1057 (HH) DATA (month/year)
- 

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
    - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
    - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
    - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
  2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
    - 2.1 Mueller Europe Ltd.;
    - en zo nodig met:
    - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
  3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
  4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)
-